



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми**

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 24-59-34, e-mail-ogpnrk@gukomi.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 24-59-34

Отделение надзорной деятельности Ижемского района

169460, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 149 «а», тел. 94-0-39, e-mail-ogpnizva@mail.ru

Предписание № 10/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Кипиевская средняя
общеобразовательная школа»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД Ижемского района УНД и ПР ГУ МЧС России по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя
органа

Республике Коми от 01 февраля 2016 года № 10

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 25 февраля по 01 марта 2016 года старшим инспектором отделения надзорной деятельности Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Левчуковым Вадимом Геннадьевичем проведена плановая выездная проверка объектов защиты – зданий МБОУ «Кипиевская СОШ», расположенных по адресам:

- с. Кипиево, ул. Чупрова, д. 95;
- с. Кипиево, ул. Чупрова, д. 91;
- с. Кипиево, ул. Чупрова, д. 59;
- с. Кипиево, ул. Чупрова, д. 95 «а»;
- с. Кипиево, ул. Чупрова, д. 86;
- с. Кипиево, ул. Чупрова, д. 99;
- с. Кипиево, ул. Лесная, д. 77;
- д. Чаркабож, д. 59.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МБОУ «Кипиевская СОШ» Ануфриевой Ниной Николаевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>с. Кипиево, ул. Чупрова, д. 95 (основное здание МБОУ «Кипиевская СОШ»)</p> <p>Руководителю МБОУ «Кипиевская СОШ» обеспечить дублирование сигнала пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.</p>	<p>ст. 83, п. 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.02.2017г.	
2.	<p>с. Кипиево, ул. Чупрова, д. 91 (здание столовой МБОУ «Кипиевская СОШ»)</p> <p>Руководителю МБОУ «Кипиевская СОШ» обеспечить дублирование сигнала пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.</p>	<p>ст. 83, п. 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.02.2017г.	
3.	<p>с. Кипиево, ул. Чупрова, д. 59 (здание мастерской МБОУ «Кипиевская СОШ»)</p> <p>Руководителю МБОУ «Кипиевская СОШ» обеспечить дублирование сигнала пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.</p>	<p>ст. 83, п. 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.02.2017г.	

4.	<p>с. Кишиєво, ул. Чупрова, д. 86 (здание интерната МБОУ «Кишиевская СОШ»)</p> <p>Руководителю МБОУ «Кишиевская СОШ» обеспечить дублирование сигнала пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.</p>	<p>Ст. 83, п. 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.02.2017г.
5.	<p>с. Кишиєво, ул. Чупрова, д. 99 (здание детского сада МБОУ «Кишиевская СОШ»)</p> <p>Руководителю МБОУ «Кишиевская СОШ» обеспечить дублирование сигнала пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.</p>	<p>Ст. 83, п. 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.02.2017г.
6.	<p>с. Кишиєво, ул. Лесная, д. 77 (здание начальной школы МБОУ «Кишиевская СОШ»)</p> <p>Руководителю МБОУ «Кишиевская СОШ» обеспечить дублирование сигнала пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.</p>	<p>Ст. 83, п. 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.02.2017г.
7.	<p>д. Чаркабож, д. 59 (здание начальной школы МБОУ «Кишиевская СОШ»)</p> <p>Руководителю МБОУ «Кишиевская СОШ» обеспечить дублирование сигнала пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.</p>	<p>Ст. 83, п. 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.02.2017г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических

лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
Ижемского района управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Коми Левчуков Вадим
Геннадьевич



(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

(подпись)

«01» ноября 20 16 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Исх № 16-2-17-30 от 01.03.16г